



ПКД „РАД“ А.Д. ТЕСЛИЋ

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
74270 Теслић, Краља Петра I бб

Телефони:

Централа – директор: + 387 53 431-499

Рачуноводство: + 387 53 430-511

факс: + 387 53 431-795

e-mail: pkdradad@teol.net

www.vodovod-teslic.com

ПДВ: 401298390000 / ЛИБ: 4401298390000 / ЖИРО РАЧУН: 551025-00005718-32 Уни Кредит банка / 562099-00011940-79 Развојна банка

Број: 06-07/2018

Датум: 01.02.2018. године

**СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ
ПРЕУЗЕЛИ ТЕНДЕРСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

ПРЕДМЕТ: Појашњење тендерске документације

У складу са чланом 56. став (2) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и у складу са Захтјевом за појашњење тендерске документације, које је запримљено од стране потенцијалног понуђача, а у поступку јавне набавке робе „Вертикалних центрифугалних пумпи“ број: 06-07/2018 од 29.01.2018. године, Обавјештење о набавци објављено на порталу јавних набавки број: 384-7-1-3-3-5/18 за који сте преузели тендерску документацију, у наставку образлажемо дијелове тендерске документације за које је потенцијални понуђач упутио захтјев:

Образложење

Дана 31.01.2018. године, запримљен је захтјев за појашњење тендерске документације за јавну набавку робе „Вертикалних центрифугалних пумпи“, у којем се наводи следеће:

Поштовани,

Молимо вас за појашњење карактеристика пумпе:

1. Да ли наведене карактеристике $Q= 20 \ 72 \ 100 \text{ l/min}$, $H= 48 \ 42 \ 35$ представљају радно подручје пумпе, тј. Да ли пумпа треба да ради у границама протока $Q= 20-100 \text{ l/min}$ и висине $H= 48 - 35 \text{ m}$.

Што се тиче постављеног питања, Уговорни орган у наставку појашњава ставке за које се поставља питање:

Поштовани,

У тендерској документацији су тражене пумпе чије су карактеристике $Q= 20-100 \text{ l/min}$ и висине $H= 48 - 35 \text{ m}$, као што сте и сами у свом питању констатовали.

Остали захтјеви су као у тендерској документацији.

**ЗА УГОВОРНОГ ОРГАНА
ДИРЕКТОР**

Лука Јотановић, дипл.инж.шум.



ДОСТАВЉЕНО:

1. Потенцијалним понуђачима,
2. Служба за јавне набавке и
3. Архива