



**Број: 06-07/2018**

**Датум: 01.02.2018. године**

## СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ ТЕНДЕРСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

### **ПРЕДМЕТ: Појашњење тендерске документације**

У складу са чланом 56. став (2) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и у складу са Захтјевом за појашњење тендерске документације, које је запримљено од стране потенцијалног понуђача, а у поступку јавне набавке робе „Вертикалних центрифугалних пумпи“ број: 06-07/2018 од 29.01.2018. године, Обавјештење о набавци објављено на порталу јавних набавки број: 384-7-1-3-3-5/18 за који сте преузели тендерску документацију, у наставку образлажемо дијелове тендерске документације за које је потенцијални понуђач упутио захтјев:

### **Образложење**

Дана 31.01.2018. године, запримљен је захтјев за појашњење тендерске документације за јавну набавку робе „Вертикалних центрифугалних пумпи“, у којем се наводи следеће:

#### Поглавље 7. Техничка спецификација робе

##### **1.1 Вертикална пума**

Хидраулички параметри су постављени у три тачке и наведена је пумпа KSB V 006-05 или еквивалентно. Хидраулички параметри су у потпуности пресликани са дијаграма KSB верикалне пумпе V 006-05 тако да се у суштини протежира испорука баш те пумпе.

За рад пумпе се увијек захтјева једна радна тачка са најбољим коефицијентом (најповољнија тачка) у којој ће пумпа најдуже радити. Крајње тачке дефинишу само распон криве и никада се стриктно не прецизирају.

##### **Питање 1**

**Предлажемо да дефинишете радну тачку и наведете распон криве да омогућите учешће других произвођача што и јесте циљ Конкурентског захтјева и Ваша законска обавеза.**

##### **1.4. Управљачки орман**

У спецификацији је наведен управљачки орман као Danfos FC 202 AQUA DRIVE или еквивалент.

Обзиром да су наведени технички захтјеви по позицијама у потпуности пресликани са спецификације FC 202 AQUA DRIVE спречава се конкурентност и протежира се један произвођач у овом случају Danfos.

##### **Питање 2**

**Молимо да измјените техничку спецификацију за управљачки орман и наведете конкретан технички (основне параметре који дефинишу рад) захтјев да омогућите учешће других произвођача.**

##### **Анекс 2**

Према обрасцу за цијену понуде није јасно шта је обим испоруке а шта радова. Позицијом 1.7 дефинише се електро повезивање и пуштање у рад.



**ПКД „РАД“ А.Д. ТЕСЛИЋ**

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
74270 Теслић, Краља Петра I бб

Телефони:

Централа – директор: +387 53 431-499

Рачуноводство: +387 53 430-511

факс: +387 53 431-795

e-mail: pkdradad@teol.net

www.vodovod-teslic.com

ПДВ: 401298390000 / ЛИБ: 4401298390000 / ЖИРО РАЧУН: 551025-00005718-32 Уни Кредит банка / 562099-00011940-79 Развојна банка

### **Питање 3**

**Молимо вас да дефинишете шта је обим радова.**

### **Поглавље 14.**

#### **Позиција 11**

Обавезно прилагање Certifikat ISO 9001-2008

### **Питање 4**

**Молимо да дефинишете чији сертификат треба да се достави**

- **Произвођача пумпи**
- **Произвођача управљачког ормана**
- **Понуђача**

**Уколико се ради о сертификату Понуђача онда вас молимо да то измјените јер на тај начин протежирате једног Понуђача, а да за то немате ни техничко ни економско оправдање.**

**Улога понуђача је да испоручи и пусти опрему према фабричком упуству.**

Што се тиче постављеног питања, Уговорни орган у наставку појашњава ставке за које се поставља питање:

### **Одговор 1**

#### **Вертикална пумпа 1.1.**

У захтјеву је већ наведен распон за Q i H који нам је неопходан, јер пумпе требају да имају могућност регулације притиска на том подручју, обзиром да имамо промјениву потрошњу:

Q (l/min.): 20 72 100 при висинама

H (m): 48 42 35

Као референцу квалитета смо навели тип производа или еквивалент.

Велики број произвођача може задовољити тражене услове. Ви можете одабрати било који производ који задовољава тражене услове, исте или боље.

### **Одговор 2**

У захтјеву за набавку електро ормара са фреквентним регулатором је наведен тип производа као референца квалитета, ви можете понудити било који регулатор који има наведене техничке карактеристике, исте или боље.

У опису су појединачно наведени технички захтјеви који се траже. Већина произвођача има наведене функције.

### **Одговор 3**

Обим радова који се тражи за „електроповезивање и пуштање у рад“ је следећи:

- Повезивање напојних каблова
- Повезивање сензора
- Параметрирање фреквентног регулатора
- Пробни рад
- Обука корисника и пуштање у рад од стране стручне особе.



**ПКД „РАД“ А.Д. ТЕСЛИЋ**  
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
74270 Теслић, Краља Петра I бб

Телефони:  
Централа – директор: +387 53 431-499  
Рачуноводство: +387 53 430-511  
факс: +387 53 431-795  
е-mail: pkdradad@teol.net  
www.vodovod-teslic.com

ПДВ: 401298390000 / ЛИБ: 4401298390000 / ЖИРО РАЧУН: 551025-00005718-32 Уни Кредит банка / 562099-00011940-79 Развојна банка

#### Питање 4

Сертификат ISO 9001:2008 односи се на понуђача. Овим сертификатом се доказује да понуђач управља квалитетом кад је испорука и уградња у питању. Многи понуђачи у БиХ посједују ISO сертификат.

ЗА УГОВОРНОГ ОРГАНА  
ДИРЕКТОР  
Лука Јотановић, дипл.инж.шум.



ДОСТАВЉЕНО:

1. Потенцијалним понуђачима,
2. Служба за јавне набавке и
3. Архива